



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УВЕДОМЛЕНИЕ

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**
(Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области)

Западный территориальный отдел
4 микрорайон, дом 1 «Б», г. Бузулук, 461050
Тел., факс: (35342) 5-77-51
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718
ИНН/КПП 5610086110/561001001

19.01.2024 № 56-02-17/03-256-2024

Уведомление о не соответствии
нормативам качества питьевой
воды за 2023 г

Главе администрации МО Ленинский
сельсовет Первомайского района
Оренбургской области
Варламову И. А.

Школьная ул., 12, п. Ленинский
Первомайский район, Оренбургская
область, 461980

МУП «Ленинское ЖКХ»

Степная ул., 1, п. Ленинский
Первомайский район, Оренбургская
область, 461980

Уважаемый Иван Александрович!

Руководствуясь п. 5. ст. 23 [Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](#), Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области информирует Вас о том, что по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора пробы питьевой воды, отобранные в течении 2023 г.:

- в п. Ленинский не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателю: общая минерализация (1231,8– норма 1000);
- п. Ручьевка не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателю: общая минерализация (1310,9– норма 1000);
- п. Ляшево не соответствуют нормативам качества питьевой воды по показателю: общая минерализация (1465,7– норма 1000).

В случае получения данного уведомления органы местного самоуправления до **1 марта 2024 г.** обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным




органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2024 г. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Срок согласования плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и основания для отказа в таком согласовании устанавливаются в порядке разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Данная информация направляется для реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями согласно п. 6 и п. 7 ст. 23 [Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"](#).

Начальник отдела



М.С. Ковешникова

Рябых Анна Павловна
(835348) 4-16-39

